

Открытое акционерное общество «Раменский водоканал»



ИНН 5040109194 КПП 504001001 ОГРН 1115040008555

140100 Московская обл., г. Раменское, Железнодорожный проезд, д. 7

тел. (49646)71480;33969

«Утверждаю»

Генеральный директор

ОАО «Раменский водоканал»

А.В.Демин  
« 24 » \_\_\_\_\_ 2014 г.



Исх.№ 713 от 24.12. 2014 г.

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2014 г.

Кому: Директору

ООО «О.С.А.»

О.С.Атюшкину

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 113 -КС**

*на подключение объекта капитального строительства к канализационным сетям  
ОАО «Раменский водоканал»*

Субъект:	ООО «О.С.А.»
Подключаемый объект капитального строительства:	многоквартирный жилой дом
Местонахождение объекта капитального строительства:	М.О., Раменский р-н, п.Электроизолятор, участок кад.№50:23:0020407:15
Основание для выдачи Технических условий:	заявление ООО «О.С.А.»
Объем водоотведения:	24,15 м <sup>3</sup> /сутки
Точка присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения:	Канализационная сеть возле ж.д.№27
Диаметр труб:	250 мм
Отметка лотка в точке подключения:	уточнить при топосъемке

**В целях обеспечения водоотведения проектируемого объекта необходимо выполнить:**

- 1. Заключить договор на подключение объекта капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры с исполнителем инвестиционной программы в течение 30 рабочих дней.**
- 2. Вынести с территории застройки коммуникации ОАО «Раменский водоканал».**
- 3. Материал труб двухслойные гофрированные трубы «Корсис».**
- 4. ПДК - загрязняющих веществ в канализационных стоках не должен превышать указанных в приложении №1.**
- 5. Заключить договор на врезку в канализационную сеть.**
- 6. Заключить договор с ОАО «Раменский водоканал» на осуществление функций по техническому надзору за строительством сетей инженерной инфраструктуры.**

**Прочие условия:**

1. Работы по проектированию и строительству канализационных сетей и сооружений должны производиться организациями имеющими допуск СРО и только по проектам, разработанным специализированными организациями, имеющими допуск СРО соответствии с действующим СНиП, нормами проектирования. Проект согласовать со всеми заинтересованными организациями, в т.ч. с выдавшей настоящие технические условия (ТУ). Один экземпляр согласованного проекта остается в организации, оказывающей услуги водоотведения, для осуществления технического надзора за строительством и возврату не подлежит.

2. Проложенная канализационная сеть остается на обслуживании потребителя.

3. Подключение строящегося объекта к канализационной сети ОАО «Раменский водоканал» (ввод в эксплуатацию) может быть произведено при наличии:


а) справки о выполнении технических условий, подписанной ОАО «Раменский водоканал» и заинтересованными службами;

б) договора на предоставление услуг с приложением акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.


в) сдаче исполнительной документации в производственно технический отдел ОАО «Раменский водоканал».

**Срок действия технических условий 2 (два) года.**

**Главный инженер  
ОАО «Раменский водоканал»**

  
\_\_\_\_\_ **Ю.В.Орехов**

**Начальник Гжельского управления ВКХ  
ОАО «Раменский водоканал»**

  
\_\_\_\_\_ **А.В.Полуныкова**