



Открытое акционерное общество «Раменский водоканал»

ИНН 5040109194 КПП 504001001 ОГРН 1115040008555

140100 Московская обл., г. Раменское, Железнодорожный проезд, д. 7

тел. (49646)71480;33969

«Утверждаю»

Генеральный директор

ОАО «Раменский водоканал»


А.В. Демин
« 24 » 2014 г.



Исх. № 223 от 24.12.2014 г.

На № _____ от _____ 2014 г.

Кому: Директору

ООО «О.С.А.»

О.С.Атюшкину

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 223-ВС

на подключение объекта капитального строительства к **водопроводным сетям**
ОАО «Раменский водоканал»

Субъект:	ООО «О.С.А.»
Подключаемый объект капитального строительства:	Многоквартирный жилой дом
Местонахождение объекта капитального строительства:	М.О., Раменский р-н, п. Электроизолятор, участок кад. №50:23:0020407:15
Основание для выдачи Технических условий:	письмо ООО «О.С.А.»
Объем водопотребления:	26,28 м ³ /сутки
Точка присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения:	уличная водопроводная сеть
Существующий диаметр труб	100 мм
Гарантированный напор воды в точке подключения	15 м
Глубина заложения трубы в точке подключения	2,5 м

В целях обеспечения водоснабжением проектируемого к строительству объекта необходимо:

1. Заключить договор на подключение объекта капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры с исполнителем инвестиционной программы в течение 30 рабочих дней.

2. Вынести с территории застройки коммуникации ОАО «Раменский водоканал».

3. Получить Технические условия на установку водомерного узла с передачей показаний на диспетчерский пункт, расположенный в г.Раменское, Транспортный проезд, 5

4. Запорную арматуру предусмотреть типа ГОСТ 30ч39р (МЗВ)

5. Заключить с ОАО «Раменский водоканал» договор:

– на осуществление функций по техническому надзору за строительством сетей инженерной инфраструктуры;

– на врезку в водопроводную сеть.

Прочие условия:

1. Работы по проектированию и строительству водопроводных сетей и сооружений должны производиться организациями имеющими допуск СРО и только по проектам, разработанным специализированными организациями, имеющими допуск СРО в соответствии с действующими СНиП, нормами проектирования. Проект согласовать со всеми заинтересованными организациями, в т.ч. с выдавшей настоящие технические условия (ТУ). Один экземпляр согласованного проекта остается в организации, оказывающей услуги водоснабжения, для осуществления технического надзора за строительством и возврату не подлежит.

2. Проложенная водопроводная сеть остается на обслуживании потребителя.

3. Подключение строящегося объекта к водопроводной сети ОАО «Раменский водоканал» (ввод в эксплуатацию) может быть произведено при наличии:


а) справки о выполнении технических условий на подключение к водопроводным сетям и справки о выполнении ТУ на установку проборов учета, подписанной в ОАО «Раменский водоканал»;

б) договора на предоставление услуг с приложением акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.


в) сдаче исполнительной документации в производственно-технический отдел ОАО «Раменский водоканал».

Срок действия технических условий 2 (два) года.

Главный инженер
ОАО «Раменский водоканал»


Ю.В.Орехов

Начальник Гжельского управления ВКХ
ОАО «Раменский водоканал»


А.В.Полуныкова